

**وحدة ضمان الجودة**  
**ادارة الازمات والكوارث**  
**تقرير تطبيق التجربة الاحترافية الأولى لخطة الاخلاء**

تم توجيه رسالة الى اعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية النقل الدولي واللوجستيات في يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/2 ، على موقع وحدة ضمان الجودة ، وموقع الكلية CITL على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، ونصها كالتالي:

1. انه سيتم اطلاق جهاز الانذار في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، وعليه يمنع خروج الطلاب من المحاضرات الموجودة بقاعات المبنى قبل هذا الموعد لضرورة حضور الطلبة أيضا.
2. نظرا لأن هذه هي التجربة الأولى، رجاء اتباع الارشادات والتوجيهات التي سيقوم بها مجموعة من العاملين والطلاب.
3. إيقاف العمل فورا
4. غلق باب المكتب او الفصل الدراسي
5. اخذ المتعلقات الشخصية الخفيفة الثمينة (show – PC – Laptop Data) او ماشابه
6. اطفاء ازرار الانارة بالمكاتب او الفصول
7. فصل التيار الكهربائي (المفتاح العمومي) ، سيقوم به احد المتخصصين
8. عدم استخدام المصعد
9. التنبيه على الطلاب بعدم الركض او الذعر حتى لا تقع اصابات ، وتوخي الحذر والجدية
10. التوجه الى مكان التجمع
11. لا تعود الى المبنى بعد خروجك منه اي كانت الاسباب حتى يؤذن لك.

يوم الاربعاء الموافق 2013/4/3 ، تم تنفيذ خطة الاخلاء كالتالي:

- تم اطلاق انذار الحريق في تمام الساعة 12:30 كما هو متفق عليه.
- في سرعة توجه كل اعضاء فرق العمل في الاماكن المتفق عليها ، وحسب العلامات الارضية ، والاخرى المتفق عليها
- **وفق التنسيق المسبق تم مشاركة طلاب الفترة الثامنة بقسميها العربي والانجليزي كتطبيق عملي لهم في مادة لوجستيات الازمات والكوارث**
- تم توجيه جميع شاغلي المبنى الى اماكن الخروج الآمن
- تم توجيه جميع شاغلي المبنى الى مكان التجمع

- تم التعامل مع خراطيم الاطفاء (اخراجها ، وادخالها مرة اخرى) للتأكد من فعاليتها وسلامتها
- تم طلب الاسعاف من العيادة الداخليه بالاكاديمية ، وقد تم تسجيل زمن الوصول في 4 دقائق
- احتاج احد الاساتذة المتفرغين الى مساعدة في الخروج ، وقد تم تقديم المساعدة له واخرجه من المبنى
- تم حساب زمن الاخلاء والذي تم تحديده ب 7:55 دقيقة
- تم التأكد والتفتيش على المبنى بعد الاخلاء ، للتأكد من خلوه التام ، والتزام جميع شاغلي المبنى بالتعليمات اللازمة ، وكذا التأكد من عدم مخالفة تعليمات السلامة. ومن ثم السماح للجميع بالعودة الى المبنى.
- لوحظ أن مسئول الكهرباء لم يقم بفصل مفتاح الكهرباء الرئيسي لاعتقاده انه لا ضرورة لذلك حيث انها تجربته ، وقد تم توجيهه من قبل مروسية لتلافي هذا الخطأ في المرات القادمة.
- هذا وقد تم الاتفاق على تكرار خطة الاخلاء على الاقل مرة كل فترة دراسية.

والله الموفق